



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.091.Н.01666
 (номер сертификата соответствия)

020875
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ВЕК» ОГРН 1022304292812
 Адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Производственная, 11
 тел.: 8(86145) 7-16-88 факс: 8(86145) 7-16-90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ВЕК» ОГРН 1022304292812
 Адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Производственная, 11
 тел.: 8(86145) 7-16-88 факс: 8(86145) 7-16-90

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ» экспертной организации ООО «Флогистон Эксперт Курск», ОГРН: 1094632004070, 305019, г. Курск, ул. Малых, д. 44 Б, корп. Г, оф. 8. Телефон/факс: +7 (4712) 77-04-94. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.091 выдано 07.12.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции)

Панели стеновые поливинилхлоридные (неламинированные, ламинированные, лакированные, с цифровой фотопечатью, фурнитура к ним) выпускаемые по ТУ 5772-001-57550714-2003. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.29.29.000

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, статья 134. ГОСТ 30244-94 группа Г1 (слабогорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый матери-ал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. груп-па Т2 (умеренноопасные материалы)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний: № 152-20-2-11, 153-20-2-11, 154-20-2-11, 155-20-2-11 от 16.02.2018г. Выдан: ИЛ ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Краснодарскому краю», Свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093, бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 20.01.2018 г ТУ 5772-001-57550714-2003

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.02.2018 г. по 15.02.2021 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

И.В. Глушенко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.Л. Остапенко